



150016303078



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4160



(2018)国认监认字(405)号

检 验 报 告

Test Report

(2021) GJT 检 JY 字 第 00329 号

产品名称:

Product Name: 加密铜球阀

受检单位:

Inspected Body: /

生产单位:

Supplier: 安徽铜陵科力阀门有限责任公司

委托单位:

Client: 安徽铜陵科力阀门有限责任公司

检验类别:

Kind of Test: 委托检验

国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Testing For Copper-Lead-Zinc Product



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4160



国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Testing For Copper-Lead-Zinc Product

检 验 报 告

Test Report

(2021)GJT 检 JY 字 第 00329 号

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product Name	加密铜球阀	规格型号 Model/Type	SSQ11F-16T DN15
受检单位 Inspected Body	/	商标 Trade Mark	安科
		检验类别 Kind of Test	委托检验
生产单位 Manufacturer	安徽铜陵科力阀门有限责任公司	样品等级 Sample Grade	/
抽样地点 Sampling Site	/	到样日期 Receipt Date	2021-06-16
样品数量 Samples Quantity	1 台	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sampling Base	/	检验项目 Test Items	共贰项, 详见附页
样品特性和状态 Sample Character And Condition	外观无异常	原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	/
委托单位 Client	安徽铜陵科力阀门有限责任公司	抽样单位 Sampling Body	/
委托单位地址 Client Address	铜陵县金山工业园	检验日期 Test Date	2021.6.17
抽样人员 Sampling Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验依据 Test Criteria	GB/T13927-2008		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB/T 13927-2008 标准所检项目合格。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 6 月 17 日		
备注 Note	样品(含生产厂)信息由委托方提供。		

批准:

Approved by:

张春根

审核:

Audited By:

郭超

主检:

Tested By:

姜开成

国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Testing For Copper-Lead-Zinc Product

检验报告附页

Test Report

(2021) GJT 检 JY 字 第 00329 号

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
1	液体壳体试验 (2.4 MPa, 15 s)	应无可见渗漏、无结构损伤。	无可见渗漏、无结构损伤。	合格
2	液体密封试验 (1.76 MPa, 15 s)	泄漏率等级不低于 D 级、无结构损伤。	泄漏率等级 A 级、无结构损伤。	合格
以 下 空 白				

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、 未经本中心书面批准,不得复制检验报告(完整复制除外)。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 送样委托检验,仅对来样负责。
- 6、 在接到报告一个月之内,请来我中心办理退样手续,逾期按无主处理。
- 7、 未经本中心书面许可,本报告不得用于任何广告宣传。
- 8、 对监督性质的各类抽查和仲裁检验或质量鉴定的检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向实施监督抽查的产品质量监督部门或其上级产品质量监督部门申请复查,逾期不予受理。

地址: 铜陵市翠湖五路 1991 号

邮编: 244000

传真: 0562-2686602

电话: 0562-2686564